


ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. Х.М. БЕРБЕКОВА»

СОГЛАСОВАНО
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

 АУТЛОВ А.А.

«31» августа 2026г.

УТВЕРЖДАЮ

ПРОРЕКТОР по МП, ВР и СВ

НАЗРАНОВ Б.М.

«31» августа 2026г.



ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности при работе в лабораториях КБГУ

ИПБ - № 11/26

1. Общие положения

1.1. Настоящая Инструкция устанавливает требования пожарной безопасности при эксплуатации лабораторий ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова» (далее – КБГУ), порядок предупреждения пожаров, безопасной эксплуатации оборудования, хранения веществ и материалов, а также действия работников при возникновении пожара.

1.2. Инструкция разработана в соответствии с:

- Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области пожарной безопасности.

1.3. Требования настоящей Инструкции обязательны для всех работников лабораторий, преподавателей, лаборантов, обучающихся, а также иных лиц, находящихся в лабораторных помещениях.

1.4. К проведению лабораторных, практических и экспериментальных работ допускаются лица, прошедшие обучение мерам пожарной безопасности и противопожарный инструктаж в установленном порядке.

1.5. Работники лабораторий обязаны:

- соблюдать требования пожарной безопасности;
- знать порядок действий при пожаре;
- знать места размещения первичных средств пожаротушения, ручных пожарных извещателей и эвакуационных выходов;
- соблюдать установленный противопожарный режим;
- немедленно сообщать руководителю обо всех выявленных нарушениях требований пожарной безопасности.

1.6. Каждая лаборатория должна быть обеспечена исправными первичными средствами пожаротушения, соответствующими категории помещения и характеру возможного пожара.

2. Требования пожарной безопасности перед началом работы

2.1. Перед началом работы необходимо:

- ознакомиться с порядком безопасного проведения работ;
- проверить исправность электрооборудования, лабораторных установок и вытяжной вентиляции;
- убедиться в исправности вытяжных шкафов (при работе с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями);

- проверить наличие и доступность первичных средств пожаротушения;
- убедиться, что пути эвакуации и эвакуационные выходы свободны;
- удалить с рабочих мест посторонние горючие материалы;
- подготовить к работе только необходимые реактивы и вещества в количестве, не превышающем сменную потребность.

2.2. Запрещается приступать к работе:

- при неисправной вентиляции;
- при неисправном электрооборудовании;
- при отсутствии или неисправности средств пожаротушения;
- при обнаружении утечек газа, легковоспламеняющихся жидкостей или иных пожароопасных веществ.

3. Требования пожарной безопасности во время работы

3.1. Работы должны выполняться в соответствии с утвержденными методиками и требованиями пожарной безопасности.

3.2. Работы с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями должны проводиться преимущественно в вытяжных шкафах при работающей вентиляции.

3.3. Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости допускается хранить в лаборатории только в количестве, необходимом для выполнения работ в течение смены.

3.4. Реактивы должны храниться в исправной, герметично закрытой и промаркированной таре.

3.5. Доставка легковоспламеняющихся и горючих жидкостей осуществляется только в плотно закрытой небыющей или специально предназначенной таре.

3.6. После использования емкости с реактивами должны быть немедленно закрыты.

3.7. При использовании нагревательных приборов необходимо исключить возможность контакта источников тепла с горючими материалами и жидкостями.

3.8. Не допускается оставлять без присмотра включенные электронагревательные приборы, лабораторные установки и оборудование.

3.9. После окончания демонстрационных опытов преподаватель (ответственный исполнитель) обязан убрать все пожароопасные вещества и материалы в специально оборудованные помещения или шкафы для хранения.

4. В лабораториях запрещается

Запрещается:

- хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости сверх сменной потребности;
- использовать неисправное электрооборудование;

- применять самодельные электронагревательные приборы;
- оставлять включенное оборудование без присмотра;
- выполнять работы при неисправной вентиляции;
- проводить огневые работы без оформления наряда-допуска и выполнения предусмотренных мер пожарной безопасности;
- хранить реактивы в немаркированной таре;
- загромождать пути эвакуации, эвакуационные выходы и доступ к средствам пожаротушения;
- отключать автоматическую пожарную сигнализацию, систему оповещения и иные системы противопожарной защиты;
- пользоваться неисправными огнетушителями;
- применять воду для тушения электрооборудования, находящегося под напряжением;
- курить и пользоваться открытым огнем вне специально предусмотренных технологией мест.

5. Действия при возникновении пожара

При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры, открытое пламя) необходимо:

- немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону **101** или **112**, указав адрес объекта, место возникновения пожара, свою фамилию и номер телефона;
- сообщить заведующему лабораторией, руководителю подразделения и в **Ситуационный центр КБГУ (тел. 8 (8662) 42-01-94)**;
- предупредить находящихся в помещении людей;
- организовать эвакуацию людей в соответствии с планом эвакуации;
- при отсутствии угрозы жизни отключить электрооборудование и вентиляцию (если это не приведет к распространению пожара);
- приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения только при отсутствии угрозы жизни и здоровью;
- организовать встречу подразделений пожарной охраны и сообщить им сведения о характере пожара, наличии опасных веществ и возможном нахождении людей в помещении.

При невозможности ликвидации пожара необходимо немедленно покинуть опасную зону, закрыв за собой двери.

6. Требования пожарной безопасности по окончании работы

По окончании работы необходимо:

- отключить электрооборудование и нагревательные приборы, если иное не предусмотрено технологией;
- убрать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в специально предназначенные места хранения;

- удалить горючие отходы в установленном порядке;
- проверить отсутствие источников зажигания;
- убедиться в исправном состоянии лабораторного помещения;
- закрыть окна (при необходимости) и помещение после проверки соблюдения требований пожарной безопасности.

Работник, ответственный за лабораторию, обязан обеспечить сбор отработанных легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в специальную герметичную тару и организовать их передачу для дальнейшей утилизации.

Слив легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в систему канализации запрещается.

7. Ответственность

7.1. Работники лабораторий обязаны соблюдать требования настоящей Инструкции и выполнять установленный противопожарный режим.

7.2. Лица, виновные в нарушении требований пожарной безопасности, несут дисциплинарную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящая Инструкция подлежит обязательному изучению всеми работниками лабораторий под подпись.

8.2. Пересмотр Инструкции осуществляется не реже одного раза в 5 лет, а также при изменении законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности, технологических процессов либо условий эксплуатации лабораторий.

8.3. Контроль исполнения требований настоящей Инструкции возлагается на руководителей структурных подразделений, заведующих лабораториями и отдел по пожарной безопасности и охране труда Управления комплексной безопасности КБГУ.

РАЗРАБОТАНО:

Должность	Инициалы, фамилия	Дата	Подпись
Начальник отдела по пожарной безопасности и охране труда	С.А.Карданова	20.08.2026	