


ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. Х.М. БЕРБЕКОВА»

СОГЛАСОВАНО
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

 АУТЛОВ А.А.

«31» августа 2026г.



УТВЕРЖДАЮ

ПРОРЕКТОР по МП, ВР и СВ

НАЗРАНОВ Б.М.

«31» августа 2026г.



ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности в административных помещениях

ИПБ - № 2/26

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция устанавливает основные требования пожарной безопасности в помещениях, занимаемых в помещениях в ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова» (далее – КБГУ).

1.2. Инструкция разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», иных нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности.

1.3. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности в административных помещениях несут лица, ответственные за пожарную безопасность.

1.4. Сведения о лицах, ответственных за обеспечение пожарной безопасности, размещаются на информационных табличках в помещениях либо доводятся до работников иным установленным способом.

1.5. Сотрудники несут дисциплинарную или иную ответственность за нарушения требований пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.6. Каждый работник должен знать и соблюдать требования правил пожарной безопасности и не допускать действий, способствующих возникновению и распространению пожара, уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения.

2. Требования к содержанию помещений и путей эвакуации

2.1. Административные помещения должны содержаться в исправном противопожарном состоянии и соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

2.2. Помещения должны быть обеспечены исправными первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) в соответствии с установленными нормами оснащения.

2.3. Помещения должны содержаться в постоянной чистоте и систематически очищаться от мусора.

2.4. Эвакуационные пути и выходы, коридоры, лестничные клетки, тамбуры и проходы должны постоянно содержаться свободными и не загромождаться мебелью, оборудованием, коробками, архивами и иными предметами.

2.5. Запрещается размещать мебель, оборудование, оргтехнику и иные предметы на путях эвакуации и в местах расположения средств противопожарной защиты.

2.6. Подступы к огнетушителям, пожарным кранам, ручным пожарным извещателям, кнопкам запуска систем противопожарной защиты, электрощитам и средствам связи должны быть постоянно свободны.

2.7. Автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутренний противопожарный водопровод и иные системы противопожарной защиты должны содержаться в исправном состоянии.

2.8. Количество одновременно подключаемых электроприемников должно соответствовать допустимой нагрузке электрической сети. Эксплуатация электрического оборудования должна осуществляться в соответствии с технической документацией изготовителя.

3. Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы

3.1. По окончании рабочего времени ответственный за пожарную безопасность помещений должен проводиться тщательный противопожарный осмотр с устранением возможных причин и источников возникновения пожара включая и отключение электроприборов и оргтехники, не предназначенных для круглосуточной работы.

3.2. Провести осмотр помещений, оборудования на предмет отсутствия источников загорания, загромождений выходов.

3.3. Закрыть окна, двери.

4. В административных помещениях запрещается:

4.1. Курить и использовать открытый огонь.

4.2. Применять пиротехнические изделия.

4.3. Проводить огневые работы без оформления наряда-допуска и выполнения предусмотренных мер пожарной безопасности.

4.4. Хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, газовые баллоны, другие пожароопасные вещества и материалы вне специально предусмотренных мест.

4.5. Загромождать пути эвакуации, эвакуационные выходы и подступы к средствам пожаротушения.

4.6. Использовать неисправные электроприборы, розетки, выключатели, удлинители и иное электрооборудование.

4.7. Эксплуатировать электропроводку с поврежденной изоляцией.

4.8. Использовать самодельные электронагревательные приборы и электронагревательные приборы с открытыми нагревательными элементами.

4.9. Оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, не предназначенные для непрерывной работы.

4.10. Использовать временные электросети и удлинители в качестве постоянной электропроводки.

4.11. Самостоятельно производить ремонт электрооборудования, систем вентиляции и инженерных коммуникаций без соответствующих полномочий.

4.12. Отключать, блокировать или выводить из работы автоматическую пожарную сигнализацию, систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и иные системы противопожарной защиты.

5. Действия работников при обнаружении пожара:

5.1. Каждый работник, обнаруживший пожар или признаки горения (дым, запах гари, повышение температуры, открытое пламя), обязан немедленно: сообщить об этом в пожарную охрану (**101** или **112**). При передаче сообщения необходимо чётко назвать адрес объекта, место пожара, свою фамилию и номер телефона. По возможности сразу сообщите, есть ли угроза людям.

5.2. Поставить в известность ответственных лиц (заведующего по корпусу, отдел по пожарной безопасности и охране труда УКБ и ситуационный центр КБГУ – **42-01-94**).

5.3. При возможности привести в действие ручной пожарный извещатель.

5.4. Организовать эвакуацию людей в соответствии с планом эвакуации.

5.5. При необходимости отключить электроэнергию и вентиляционное оборудование, если это не связано с риском для жизни и не влияет на работу систем противопожарной защиты.

5.6. При отсутствии угрозы жизни и здоровью принять меры по тушению пожара первичными средствами пожаротушения.

5.7. Организовать встречу пожарных подразделений. Встречающий должен сообщить об обстановке: где очаг, есть ли люди в опасной зоне, какие меры уже приняты, особенности здания.

5.8. При тушении электрооборудования, находящегося под напряжением, необходимо обесточить.

5.9. При покидании помещения следует по возможности закрывать двери и окна, не запирая их на замок, что способствует ограничению распространения огня и продуктов горения.

6. Действия при срабатывании автоматической пожарной сигнализации

6.1. При получении сигнала системы оповещения все работники обязаны немедленно прекратить работу и приступить к эвакуации независимо от наличия видимых признаков пожара.

6.2. Самовольное игнорирование сигнала оповещения или продолжение работы после его получения запрещается.

6.3. Возвращение в здание допускается только после получения разрешения от руководителя эвакуации либо представителей пожарной охраны.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящая инструкция подлежит изучению всеми работниками КБГУ, осуществляющими деятельность в административных помещениях.

7.2. Пересмотр инструкции осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в 5 лет, а также при изменении требований законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности.

РАЗРАБОТАНО:

Должность	Инициалы, фамилия	Дата	Подпись
Начальник отдела по пожарной безопасности и охране труда	С.А. Карданова	19.08.2026	