


ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. Х.М. БЕРБЕКОВА»

СОГЛАСОВАНО
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

 АУТЛОВ А.А.

«31» августа 2026г.



УТВЕРЖДАЮ

ПРОРЕКТОР по МП, ВР и СВ

НАЗРАНОВ Б.М.

«31» августа 2026г.



ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности в производственных помещениях

ИПБ - № 3/26

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования пожарной безопасности в производственных помещениях ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова» (далее – КБГУ).

1.2. Инструкция разработана в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области пожарной безопасности.

1.3. Требования настоящей инструкции обязательны для работников производственных подразделений КБГУ, а также для иных лиц, находящихся в производственных помещениях.

1.4. Ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности несут руководители подразделений, ответственные за пожарную безопасность лица и работники в пределах возложенных на них обязанностей.

2. Требования к персоналу:

2.1. К работе в производственных помещениях допускается только специально обученный и аттестованный технический персонал прошедший противопожарный инструктаж и ознакомленный с настоящей инструкцией.

2.2. Все работники обязаны:

- соблюдать установленный противопожарный режим;
- знать порядок действий при пожаре;
- знать расположение эвакуационных выходов, средств пожаротушения и ручных пожарных извещателей;
- уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;
- немедленно сообщать руководителю обо всех выявленных нарушениях требований пожарной безопасности;
- пройти вводный и первичный инструктажи по пожарной безопасности до начала самостоятельной работы.

2.3. Работники обязаны участвовать в противопожарных инструктажах, тренировках по эвакуации и иных мероприятиях по обеспечению пожарной безопасности.

3. Требования к помещениям и оборудованию

3.1. Для производственных помещений должны быть определены категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зон в соответствии с действующими нормативными документами.

3.2. Обозначения категорий помещений и классов зон должны быть размещены на входных дверях помещений.

3.3. Электрооборудование, распределительные устройства, светильники, вентиляционные установки и другие инженерные системы должны своевременно очищаться от пыли и горючих отложений.

3.4. Производственные помещения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения в соответствии с установленными нормами.

3.5. Эвакуационные пути, проходы, выходы, подходы к средствам пожаротушения, пожарным кранам, ручным пожарным извещателям и электрощитам должны постоянно содержаться свободными.

3.6. Системы противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и иные системы) должны находиться в исправном состоянии и эксплуатироваться в соответствии с установленными требованиями.

4. Порядок проведения работ

4.1. Работы должны выполняться в соответствии с технологическими регламентами, инструкциями по эксплуатации оборудования и требованиями пожарной безопасности.

4.2. Огневые работы (сварка, резка, пайка и иные работы с применением открытого огня) допускаются только по наряду-допуску в установленном порядке.

4.3. Горючие вещества и материалы должны храниться только в специально отведённых местах и в количествах, предусмотренных технологическим процессом.

4.4. Технический персонал обязан своевременно и качественно проводить планово-профилактические работы согласно утверждённым графикам, отражать результаты проверок в соответствующих документах и принимать незамедлительные меры по устранению выявленных недостатков.

4.5. Термические, сварочные, малярные работы должны производиться только в специально отведённых помещениях.

4.6. Для мойки деталей должны применяться негорючие составы, пасты, растворители и эмульсии.

4.7. Перед проверкой (регулировкой) приборов электрооборудования сложных технических механизмов необходимо тщательно проверить подкапотное пространство на предмет возможной утечки ГСМ.

4.8. После проведения ремонтных и иных работ необходимо провести осмотр помещения перед закрытием на предмет соблюдения мер пожарной безопасности.

5. В производственных помещениях запрещается

5.1. Запрещается:

- курить;
- использовать открытый огонь вне мест проведения согласованных огневых работ;

- загромождать проходы, выходы и подходы к первичным средствам пожаротушения;

- использовать кабели и электропровода с повреждённой изоляцией;
- применять самодельные (нестандартные) приборы и оборудование;
- снимать защитное оборудование;
- применять легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
- оставлять промасленный материал и ветошь;

- проводить сварочные, огневые и другие пожароопасные работы без проведения комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и без согласования с главным инженером и отделом по пожарной безопасности в установленном порядке;

- оставлять демонтированное оборудование, спецодежду и иные предметы после проведения профилактических и других видов работ.

6. Действия при возникновении пожара

6.1. При обнаружении пожара, признаков горения (дым, запах гари, открытое пламя, повышение температуры) либо при срабатывании автоматической пожарной сигнализации необходимо: незамедлительно сообщить в пожарную охрану по единому номеру вызова экстренных служб «112», указав:

- адрес объекта;
- место возникновения пожара;
- свою фамилию;
- номер телефона, с которого сделано сообщение;
- поставить в известность заведующего корпусом, отдел по пожарной безопасности и ситуационный центр КБГУ по номеру: **42-01-94**;
- принять меры по эвакуации людей в соответствии с планом эвакуации;
- при необходимости отключить оборудование, вентиляцию и электроэнергию, если это не создаёт дополнительной опасности для здоровья и не приводит к отключению систем противопожарной защиты;
- при отсутствии угрозы жизни и здоровью приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения.
- организовать встречу прибывающих пожарных подразделений и сообщить им об обстановке на пожаре и принятых мерах;
- при покидании помещений плотно закрыть все окна и двери для предотвращения доступа свежего воздуха в зону горения.

7. Ответственность

7.1. Лица, виновные в нарушении требований пожарной безопасности, несут дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящая инструкция доводится до сведения работников под подпись либо иным установленным способом.

8.2. Пересмотр инструкции осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в пять лет, а также при изменении требований законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности.

8.3. Контроль за выполнением требований настоящей инструкции осуществляется руководителями подразделений и лицами, ответственными за обеспечение пожарной безопасности.

РАЗРАБОТАНО:

Должность	Инициалы, фамилия	Дата	Подпись
Начальник отдела по пожарной безопасности и охране труда	С.А. Карданова	17.08.2026	