


ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ


«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. Х.М. БЕРБЕКОВА»

СОГЛАСОВАНО
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

 АУТЛОВ А.А.

« 31 » августа 2026г.

УТВЕРЖДАЮ
ПРОРЕКТОР по МП, ВР и СВ

 НАЗРАНОВ Б.М.

« 31 » сентября 2026г.



ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности в технических помещениях

ИПБ - № 4/26

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования пожарной безопасности для технических помещений ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова» (далее – КБГУ), включая электрощитовые, вентиляционные камеры, индивидуальные тепловые пункты, насосные станции, серверные, узлы связи и иные технические помещения.

1.2. Инструкция разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», иных нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности.

1.3. Требования настоящей инструкции обязательны для работников КБГУ, обслуживающих технические помещения, а также для лиц, допущенных в них в установленном порядке.

1.4. Ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности в технических помещениях несут руководители подразделений, ответственные за пожарную безопасность лица и работники в пределах возложенных на них обязанностей.

2. Требования к персоналу

2.1. К работе в технических помещениях допускается только специально обученный и аттестованный технический персонал.

2.2. Персонал обязан проходить:

- вводный и первичный противопожарный инструктаж;
- повторный противопожарный инструктаж не реже 1 раза в год (в пожароопасных помещениях – не реже 1 раза в полгода);
- внеплановый инструктаж при изменении норм или технологий;
- целевой инструктаж перед выполнением разовых пожароопасных работ.

3. Требования к содержанию технических помещений

3.1. Для каждого технического помещения должна быть определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с требованиями нормативных документов.

3.2. Категория и класс зоны должны быть обозначены на дверях помещений в виде таблички с чёткими и читаемыми обозначениями.

3.3. Технические помещения должны содержаться в чистоте и порядке.

Не допускается накопление:

- горючего мусора;
- упаковочных материалов;
- ветоши;
- посторонних предметов и оборудования.

3.4. Проходы к электрощитам, распределительным устройствам, вентиляционному оборудованию, запорной арматуре, пожарным кранам и огнетушителям должны быть постоянно свободны.

3.5. Двери технических помещений должны содержаться в исправном состоянии и обеспечивать возможность их закрытия в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

3.6. Эвакуационные пути и выходы должны постоянно содержаться свободными и не загромождаться оборудованием, материалами и другими предметами.

4. Требования к электрооборудованию

4.1. Электрооборудование должно эксплуатироваться в соответствии с технической документацией изготовителей и требованиями нормативных документов.

4.2. Запрещается эксплуатация оборудования:

- с поврежденной изоляцией;
- со следами перегрева;
- с неисправными аппаратами защиты;
- при искрении, коротком замыкании и иных неисправностях.

4.3. Электрощитовые должны быть оборудованы необходимыми электрозащитными средствами в соответствии с требованиями нормативных документов.

4.4. Электродвигатели, распределительные устройства, светильники, кабельные линии и электрощиты должны своевременно очищаться от пыли и загрязнений в соответствии с эксплуатационной документацией и установленными регламентами технического обслуживания.

4.5. Запрещается использование временных электросетей, за исключением случаев, предусмотренных проектной документацией и требованиями нормативных документов.

5. Системы противопожарной защиты и первичные средства пожаротушения

5.1. Технические помещения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения в соответствии с установленными нормами.

5.2. Огнетушители должны размещаться в доступных и хорошо видимых местах, содержаться в исправном состоянии и своевременно проходить техническое обслуживание.

5.3. Автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системы дымоудаления и иные системы противопожарной защиты должны находиться в исправном состоянии и эксплуатироваться в автоматическом режиме.

5.4. Запрещается:

- отключать системы противопожарной защиты;
- выводить их из автоматического режима работы;

- заклеивать, демонтировать или иным образом препятствовать работе пожарных извещателей;
- использовать средства противопожарной защиты не по назначению.

6. Порядок проведения работ

6.1. Планово-предупредительные, ремонтные и иные работы должны выполняться в соответствии с утвержденными графиками и требованиями эксплуатационной документации.

6.2. После завершения работ необходимо:

- убрать инструменты, материалы и оборудование;
- удалить горючие отходы и мусор;
- проверить состояние оборудования;
- убедиться в отсутствии источников зажигания;
- провести осмотр помещения перед его закрытием.

6.3. Огневые работы допускаются только по наряду-допуску после выполнения всех предусмотренных мер пожарной безопасности.

7. Режим доступа

7.1. Технические помещения должны быть постоянно закрыты.

7.2. Доступ в технические помещения разрешается только лицам, допущенным к их эксплуатации и обслуживанию.

7.3. Порядок хранения ключей и доступа в технические помещения устанавливается локальными нормативными актами КБГУ.

8. В технических помещениях запрещается

8.1. Запрещается:

- хранить посторонние материалы, оборудование и имущество;
- размещать мебель, архивы, складские материалы и бытовые предметы;
- допускать в помещения посторонних лиц без разрешения ответственного работника;
- загромождать проходы, эвакуационные выходы и подходы к средствам пожаротушения;
- использовать кабели и провода с поврежденной изоляцией;
- применять самодельные электронагревательные приборы и оборудование;
- снимать или блокировать защитные устройства оборудования;
- применять открытый огонь;
- курить;
- использовать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости вне технологической необходимости;
- оставлять промасленную ветошь и горючие отходы;
- выполнять огневые работы без оформления наряда-допуска;

- оставлять после окончания работ демонтированное оборудование, материалы, упаковку и мусор.

9. Контроль после работ

9.1. После проведения ремонтных и других работ необходимо провести осмотр помещения перед закрытием на предмет соблюдения мер пожарной безопасности.

10. Действия при возникновении пожара

10.1. При обнаружении пожара или признаков горения (дым, запах гари, искрение, открытое пламя) необходимо:

10.2. Немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону **101** или **112**, указав:

- адрес объекта;
- место возникновения пожара;
- наличие угрозы людям;
- свою фамилию и номер телефона.

10.3. Сообщить о происшествии:

- заведующему корпусом;
- ответственному за пожарную безопасность объекта;
- в ситуационный центр КБГУ (тел. **42-01-94**).

10.4. Оповестить находящихся поблизости работников.

10.5. Организовать эвакуацию людей из опасной зоны.

10.6. При необходимости отключить оборудование, вентиляцию и электроснабжение, если это не приведет к ухудшению обстановки, не повлияет на работу систем противопожарной защиты и не представляет угрозу жизни и здоровья.

10.7. При отсутствии угрозы жизни и здоровью приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения.

10.8. При тушении электрооборудования, находящегося под напряжением, запрещается применять воду и водные огнетушители. Следует использовать огнетушители, предназначенные для тушения электроустановок.

10.9. Организовать встречу подразделений пожарной охраны и сообщить им:

- место возникновения пожара;
- сведения о наличии людей в здании;
- характеристики оборудования и возможные опасные факторы;
- принятые меры;
- места отключения инженерных коммуникаций.

10.10. При покидании помещения необходимо закрыть окна и двери, не запирая их на замок.

11. Ответственность

11.1. Лица, виновные в нарушении требований пожарной безопасности, несут дисциплинарную, или уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. Заключительные положения

12.1. Настоящая инструкция доводится до сведения работников под подпись либо иным установленным локальными нормативными актами способом.

12.2. Контроль за выполнением требований настоящей инструкции осуществляется руководителями подразделений и лицами, ответственными за обеспечение пожарной безопасности.

12.3. Инструкция подлежит пересмотру не реже одного раза в 5 лет, а также при изменении требований законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности, изменении технологических процессов либо реконструкции объектов КБГУ.

РАЗРАБОТАНО:

Должность	Инициалы, фамилия	Дата	Подпись
Начальник отдела по пожарной безопасности и охране труда	С.А. Карданова	17.08.2026	