


ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. Х.М. БЕРБЕКОВА»

СОГЛАСОВАНО
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

 АУТЛОВ А.А.

«31» сентября 2026г.

УТВЕРЖДАЮ

ПРОРЕКТОР по МП, ВР и СВ

НАЗРАНОВ Б.М.

«31» сентября 2026г.



ИНСТРУКЦИЯ

о порядке действий преподавателей при срабатывании системы
автоматической пожарной сигнализации

ИПБ - № 7/26

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», иных нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности.

1.2. Инструкция устанавливает **обязательный** порядок действий преподавателей КБГУ при срабатывании автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ).

1.3. Основной принцип:

- **любое срабатывание АПС и СОУЭ рассматривается как реальная угроза пожара.**

1.4. Основная задача преподавателя — немедленная организация безопасной и полной эвакуации обучающихся.

1.5. Все сигналы СОУЭ (звуковые, речевые) являются обязательными для исполнения. Преподаватель не вправе самостоятельно отменять или игнорировать сигнал тревоги.

1.6. Требования обязательны для всех преподавателей независимо от должности и стажа.

2. Действия при срабатывании сигнализации

2.1. При сигнале тревоги, преподаватель, **независимо от предположения о ложности сигнала, обязан** незамедлительно, без каких-либо задержек:

- прекратить занятие;
- подать команду:

«Внимание! Эвакуация! Всем немедленно покинуть аудиторию!»

- исключить панику, действовать уверенно и чётко;
- организовать быстрый выход обучающихся из аудитории.

2.2. Оценка обстановки (наличие дыма, огня, запаха гари) допускается только без задержки эвакуации и не влияет на решение о её проведении.

2.3. Независимо от длительности сигнала, его прекращения или предположения о ложности, эвакуация проводится в полном объёме.

2.4. Возобновление занятий допускается только после официального разрешения ответственного за пожарную безопасность.

3. Организация эвакуации

3.1. Преподаватель обязан:

- организовать выход обучающихся организованной колонной;

- назначить замыкающего из числа обучающихся;
- обеспечить контроль полного выхода людей из аудитории;
- при возможности закрыть окна (если это не задерживает эвакуацию);
- убедиться, что в помещении не осталось людей.

3.2. Запрещается выполнять любые действия, способные задержать эвакуацию, в том числе:

- сбор личных вещей;
- поиск документов;
- проведение дополнительных проверок.

3.3. Отключение электрооборудования допускается только если это возможно без задержки эвакуации и не связано с риском для жизни и здоровья.

Самостоятельное обесточивание через электрощиты преподавателю не предписывается.

4. Порядок эвакуации

4.1. Эвакуация проводится:

- по ближайшему эвакуационному выходу согласно плану эвакуации;
- организованной колонной, без паники и давки.

4.2. Преподаватель обязан:

- направлять поток людей;
- не допускать встречных потоков;
- контролировать скорость движения;
- обеспечивать свободное открытие дверей по направлению эвакуации.

4.3. Запрещается:

- пользоваться лифтами;
- возвращаться за личными вещами;
- отклоняться от маршрутов эвакуации.

4.4. При задымлении:

- двигаться **пригнувшись** или ползком;
- использовать **мокрые ткани** для защиты органов дыхания (если есть возможность);
- держаться за стены и поручни.

5. Особые ситуации

5.1. Если основной выход **недоступен** (огонь, задымление):

- использовать запасные пути эвакуации;
- следовать указаниям СОУЭ и световых указателей «ВЫХОД».

5.2. При наличии маломобильных обучающихся:

- обеспечить их **первоочередное сопровождение**;
- при невозможности эвакуации — разместить в безопасной зоне (лестничная клетка, зона пожарной безопасности);

- немедленно сообщить ответственному лицу о месте их нахождения;
- при необходимости организовать помощь других обучающихся.

5.3. Невозможность эвакуации

- плотно закрыть двери аудитории, уплотнить щели тканью (по возможности мокрой);
- открыть окно (если безопасно) и подать сигнал о помощи;
- успокоить обучающихся, ждать прибытия пожарных.

6. Действия после эвакуации

6.1. Преподаватель обязан:

- сопроводить группу к **установленному месту сбора** (не ближе 50 м от здания, вне путей подъезда спецтехники);
- провести перекличку;
- убедиться в **полном составе** группы;
- доложить ответственному за эвакуацию (дежурному, коменданту) о результатах:
- «Группа эвакуирована полностью» / «Отсутствует (Ф.И.О.) из группы №»;
- сообщить о пострадавших или заблокированных людях (если есть).

6.2. Запрещается допускать возвращение в здание до официального разрешения МЧС или ответственного лица.

7. Запреты

Преподавателю **строго запрещается:**

- игнорировать сигнал тревоги;
- задерживать эвакуацию (сбор вещей, поиск документов);
- самостоятельно принимать решение об отмене эвакуации;
- оставлять обучающихся без контроля на любом этапе эвакуации;
- создавать панику;
- подвергать себя и обучающихся неоправданному риску.

8. Ответственность

8.1. Нарушение требований инструкции влечёт:

- дисциплинарную ответственность (выговор, увольнение – ст. ст. 192 ТК РФ);
- уголовную ответственность при тяжких последствиях (ст. 219 УК РФ).

9. Заключительные положения

9.1. Инструкция доводится до сведения преподавателей **под роспись** ежегодно и при приёме на работу.

9.2. Практические тренировки по эвакуации проводятся не реже двух раз в год совместно с отделом по пожарной безопасности и охране труда Управления комплексной безопасности.

9.2. Контроль исполнения возлагается на ответственного за пожарную безопасность и преподавателей.

9.3. Пересмотр инструкции – не реже 1 раза в 5 лет или при изменении законодательства.

РАЗРАБОТАНО:

Должность	Инициалы, фамилия	Дата	Подпись
Начальник отдела по пожарной безопасности и охране труда	С.А. Карданова	18.08.2026	